

Réunion CSS 30 janvier 2019

LEGENDRE DELPIERRE

À AUNEAU BLEURY SAINT SYMPHORIEN



Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Centre

www.centre.developpement-durable.gouv.fr

Sommaire

Situation administrative de l'établissement

**Suivi des installations par la DREAL : visite
d'inspection du 5 juin 2019**

Etude de dangers

Action post-Lubrizon

Localisation du site LEGENDRE DELPIERRE



Échelle 1 : 8 528

Action des services de l'Etat, suivi des installations

Visites d'inspection :

- référentiel réglementaire : arrêtés préfectoraux, arrêtés ministériels
- contrôle de l'application des prescriptions réglementaires par l'exploitant :
contrôle des mesures organisationnelles, contrôle des conditions d'exploitation, interview des personnels, simulation Plan d'Opération Interne, tests sur les équipements de sécurité, consultation des rapports de contrôle
- à l'issue de l'inspection :
Non conformités : niveau 1 ou 2 selon la gravité pouvant entraîner dans certains cas des suites administratives (mise en demeure)
Demandes : points nécessitant des justifications complémentaires
Remarques : points d'amélioration de portée non réglementaire

Situation Administrative LEGENDRE DELPIERRE

La société LEGENDRE DELPIERRE bénéficie :

- d'un arrêté préfectoral initial du 13 janvier 1981 ;
- d'un arrêté préfectoral d'autorisation en extension et de modification des conditions d'exploiter du 17/08/2010 ;
- d'un arrêté préfectoral en date du 31 mars 2015 portant mise à jour de la situation administrative et révision de l'étude de dangers ;
- Le dernier arrêté du 10 septembre 2019 portant mise à jour de la situation administrative et modification du stockage des produits défectueux.

Suivi des installations par la DREAL Centre

LEGENDRE DELPIERRE à AUNEAU

Visite d'inspection approfondie du 5 juin 2019

Thèmes principaux :

- Suites de la visite précédentes d'inspection (04/04/18)
- SGS (Politique de prévention des accidents majeurs, Organisation et formation)
- Disponibilités des ressources en eau et mousse et entretien des moyens d'interventions, de détections, des systèmes de protection foudre et des installations électriques
- Examen d'une fiche de données de sécurité et état des stocks
- Essais de matériels (porte coupe-feu n°2)

Suivi des installations par la DREAL Centre

LEGENDRE DELPIERRE à AUNEAU

Visite d'inspection approfondie du 5 juin 2019

Résultats

La visite d'inspection a donné lieu à la formulation de 3 non-conformités et de 5 demandes :

- L'entreposage des produits défectueux n'est pas autorisé dans la cellule 12 (arrêté préfectoral rédigé et en cours de contradictoire)
- Absence de transmission de la déclaration de conformité des installations de protection contre la foudre
- Présence d'un étiquetage inadapté d'un suremballage d'un produit défectueux (déchet)
- réponses de l'exploitant par courrier du 2 octobre 2019.

Action des services de l'Etat, suivi des installations

LEGENDE DELPIERRE

Une visite d'inspection sera programmée en 2020 (date et programme à fixer) dans le cadre de l'action nationale « post Lubrizol ».

Etude de dangers

LEGENDRE DELPIERRE à AUNEAU

L'inspection des installations classées a reçue la notice de réexamen de l'étude de dangers du site le 5 septembre 2019.

L'instruction est en cours.

Post-Lubrizol

Transmission d'un courrier le 8 octobre 2019 à tous les sites SEVESO pour leurs rappeler les points suivants :

- rappel de la pleine responsabilité quant à la conformité de l'exploitation au regard des engagements pris dans l'étude de dangers,
- rappel de l'importance des actions, menées de manière automatique ou sur décision humaine, dès les premières minutes en cas d'accident,
- rappel quant au caractère opérationnel des mesures de prévention, de limitation et de protection d'un accident, notamment d'un incendie,
- demande de s'assurer à nouveau de la bonne connaissance par tous les opérateurs des risques présentés et des attitudes à tenir en cas d'alerte,
- demande de s'assurer que certains exercices de préparation aux situations d'urgence soient bien menés pendant les périodes de moindre activité,
- mise à disposition en temps réel d'une connaissance précise de la nature et des quantités de produits présents aux différents emplacements du site [..] y compris si l'accident devait rendre le site inaccessible.

Post-Lubrizol

Réponse de l'exploitant par courrier du 22 octobre 2019 :

- Les dangers des produits sont analysés avant de pouvoir être réceptionnés et stockés sur le site ;
- Gestion des stocks informatisés permettant la consultation à distance ;
- Gestion informatisé de la maintenance des équipements de sécurité ;
- Formation des employés à la sécurité ;
- Surveillance du site par télésurveillance en dehors des périodes d'ouverture ;
- Proposition de réaliser un exercice PPI/POI en dehors des périodes d'ouverture en 2020.

MERCI DE VOTRE ATTENTION



Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Centre